Ufficio Anagrafe	049 5386166
Uffici Amministrativi	049 5386166
Ufficio Tecnico	049 5386166
Fax	049 5386252
C.F./P.I.	00650430283

Comune di Bovolenta

35024 Via Mazzini, 17

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 23/07/2019

Verbale della conferenza di servizi istruttoria, per l'eventuale approvazione di Variante Urbanistica ai sensi degli artt. 8 del DPR 160/2010, 14-*ter*, Legge 241/1990, dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e dell'art.4 della Circolare regionale 1 del 20.01.2015.

Procedimento SUAP ID PRATICA N. 04522850280-02052019-1219, assunta al protocollo di questo comune in data 22/05/2019 ai numeri 4744, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, e registrata nell'Archivio delle pratiche edilizie con il n^58/2019.

Ditta: VENTIDUE srl, VIA M. G. BABOLIN 13 - 35024 BOVOLENTA (PD)

PREMESSO

che in data 22.05.2019 al n° di prot. 4744, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, è stata acquisita l'istanza della ditta VENTIDUE SRL di Bovolenta, che ha richiesto ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010e dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e art. della Circolare regionale 1 del 20.01.2015, il rilascio del Provvedimento Unico relativo a lavori di "Nuovo Edificio Produttivo e Trasferimento Attività Esistente" dell'attività attualmente ubicata in via Babolin, da trasferire in Via Sorgato, sempre in Comune di Bovolenta, sui mappali di seguito riportati

Foglio n. 7 - Mappale n. 17 (mq 11153)
Foglio n.7 - Mappale n. 20 (mq 16302)
Foglio n. 7 – Mappale n. 771 (mq 12547)
Foglio n. 7 – Mappale n. 772 servitù
Foglio n. 7 – Mappale n. 773 (mq 13278)
Foglio n. 7 – Mappale n. 774 servitù
Foglio n. 7 – Mappale n. 775 (mq 8552)
Foglio n. 7 – Mappale n. 776 servitù
Foglio n. 7 – Mappale n. 777 (mq 70)
Foglio n. 7 – Mappale n. 778 Servitù

Per un totale di superficie catastale, che rappresenta il macro-lotto su cui viene realizzato l'intervento, di **mq 62902.** All'area è garantito l'accesso dai mappali distinti con la dicitura "servitù" sui quali è stato iscritto detto diritto a favore dei mappali di proprietà.

- che con nota n. 6085 di prot. del 02.07.2019 è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria di cui al presente verbale e alla quale sono stati invitati i seguenti Enti

  - Provincia di Padova- Settore Urbanistica e Ambiente;
  - Ulss 6 - Euganea;
  - Comando Provinciale VV FF;
  - Genio Civile;
  - Consorzio di Bonifica Bacchiglione;

Ufficio Anagrafe	049 5386166		**Comune di Bovolenta**
Uffici Amministrativi	049 5386166		
Ufficio Tecnico	049 5386166		
Fax	049 5386252		
C.F./P.I.	00650430283		35024 Via Mazzini, 17

- che gli avvisi della convocazione della conferenza di servizi sono stati pubblicati all'Albo on line del Comune di Bovolenta al n^368 dal 02/07/2019 al 17/07/2019 nelle forme previste di legge;

- che in data 23/07/2019 alle ore 10:00 presso gli UFFICI DEL SETTORE TERRITORIALE ED URBANISTICA - PROVINCIA DI PADOVA – 7° piano – p.zza Bardella, 2;

CONSTATA la presenza dei Signori:

- Servizio SUAP della Provincia di Padova – settore pianificazione territoriale e urbanistica – dott.ssa Alessia Sanavio e arch. Davide Berton.
- ULSS 6 – Euganea - Servizio Igiene e Sanità Pubblica –sig. Cecchinello Claudio con delega n. 115232 del 22/07/2019
- Responsabile del SUAP comunale – Dott.ssa Emilia Tosi;
- Ditta VENTIDUE con progettista arch. Fernando Tomasello Procuratore per la presente pratica;

- il Sindaco del Comune di Bovolenta Anna Pittarello assume la presidenza della conferenza indetta e il Responsabile del SUAP Comunale assume le funzioni di segretario e verbalizzante.

- Il responsabile del SUAP illustra brevemente per maggior comprensione il contenuto del progetto e delle integrazioni presentate dalla ditta ed illustra le richieste integrative già richieste con nota del 17/ 07/2019 prot. 6531, precisando che la recinzione a nord, prospicente lo scolo Schilla, come indicata negli elaborati progettuali è conforme alle NTO del PI, e non necessita di modifiche.

- Il responsabile del Suap invita i rappresentati degli enti presenti ad esprimere il loro parere.

ENTE	PARERE
CONS. BONIFICA/ GENIO CIVILE	PROT. N. 8323 DEL 19/07/2019 In risposta alla nota pervenuta in data 2/7/2019 prot. n.° 7692 intesa ad ottenere il Parere Idraulico per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, lo scrivente Consorzio, alla luce di quanto sopra, esaminata la documentazione trasmessa, comunica quanto segue: Per la tombinatura della scolina presente a sud dell'area d'intervento e citata a pag. 9 della "Relazione tecnico illustrativa", **non è esaustiva** la documentazione presentata. Dovranno essere presentati elaborati grafici relativi alla sezione del fosso per un tratto del quale è in progetto la tombinatura per l'accesso all'area e alle modalità tecniche con cui si intende realizzare la stessa; Dovrà inoltre essere aggiornata la relazione di compatibilità idraulica in considerazione del recupero dei volumi idrici che andranno persi a causa della tombinatura di cui il punto sopra.

Ufficio Anagrafe	049 5386166
Uffici Amministrativi	049 5386166
Ufficio Tecnico	049 5386166
Fax	049 5386252
C.F./P.I.	00650430283

Comune di Bovolenta

35024 Via Mazzini, 17

ULSS 6 - EUGANEA	Parere favorevole . Si chiede di produrre la scheda informativa regionale debitamente compilata. Prescrive quanto segue: I locali spogliatoio dovranno avere accesso indipendente e non dovranno essere locali di transito per accedere ai servizi igienici.
PROVINCIA DI PADOVA-URBANISTICA	La variante si configura come variazione al PI, e quindi la Provincia non risulta competente alla sua approvazione: si esprimerà un parere tecnico di supporto operativo in sede di Conferenza Decisoria. Si condivide in linea di massima il progetto esposto.
COM. PROVINCIALE VV.FF	Registro Ufficiale. U. 0014445.19-07-2019 .... Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio. Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue: • Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio • Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. • Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011 • Altro: ✓ la rete idranti/naspi venga integrata conformemente a quanto indicato al p.to 7.5.1 della UNI 10779; ✓ nel caso le lavorazioni non avvengano nell'arco dell'intera giornata, il carico d'incendio specifico nel magazzino materie prime dovrà essere ridotto non potendo utilizzare nel calcolo il coefficiente di riduzione dn5; ✓ il reparto produzione cuoio rigenerato venga compartimentato; ✓ l'area carico/scarico venga dotata di uscita di sicurezza; ✓ nel magazzino cartoni venga realizzata una seconda uscita; ✓ data la presenza di 400 kg di liquidi infiammabili, il locale 'cucina colori' venga compartimentato; ✓ la sala riunioni al 1° piano deve essere dotata di 2° uscita di larghezza non inferiore a 90 cm; ✓ il 'magazzino fiere' deve essere dotato di ulteriore uscita essendo il percorso unidirezionale eccessivamente lungo; ✓ i gruppi elettrogeni devono distare almeno 3 metri da fabbricati e/o dal locale pompe;

Ufficio Anagrafe	049 5386166
Uffici Amministrativi	049 5386166
Ufficio Tecnico	049 5386166
Fax	049 5386252
C.F./P.I.	00650430283

Comune di Bovolenta

35024 Via Mazzini, 17

	✓ le scale 2 e 3 devono essere rese protette; ✓ deve essere realizzato un percorso d'esodo baricentrico fra i compartimenti area stampa/cucina colori e magazzino materie prime/impianto produzione; ✓ perimetralmente ai comparti magazzino dovra essere presente un percorso di almeno 80 cm; ✓ dagli elaborati prodotti si rileva che le postazioni di lavoro degli uffici sono maggiori di 25 e che data la potenzialità degli impianti termici, è presente anche l'attività elencata al n.1 dell'allegato al DPR 151/11. Pertanto è necessario che il progetto venga integrato, anche amministrativamente, per dimostrare la conformità delle attività in questione alla normativa di sicurezza.
PROVINCIA DI PADOVA-UFF. AMBIENTE	Prot. 44234 del 12/07/2019
	...
	"Le domande per le specifiche autorizzazioni di competenza dello scrivente settore
	Devono essere presentate sull'apposita modulistica reperibile anche sul sito internet ... completo di tutta la documentazione ivi elencata, tramite il SUAP del territorio competente".
POLIZIA LOCALE	Prot. 6607 del 22/07/2019 In riferimento alla richiesta di parere in merito alla realizzazione del nuovo edificio produttivo si esprime parere favorevole in merito all'accesso carraio come da planimetria presentata. Si propone la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della nuova lottizzazione, in quanto la strada è senza uscita, nel caso un autocarro dovesse entrare nella via e trova l'azienda chiusa il conducente dovrebbe effettuare retromarcia per rimettersi nella via principale.

- Ultimati gli interventi e data lettura dei pareri pervenuti allegati alla presente quelli parti essenziali, viene data la parola al Sindaco del Comune di Bovolenta il quale esprime già da ora il parere favorevole dell'Amministrazione comunale per l'intervento in oggetto;

Per quanto riguarda la V.A.S.

Ai sensi del Capo II "la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" - Art. 11 :

comma 3) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e ***prima della loro approvazione.***

Comma 5). La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Sulla scorta di quanto sopra detto sia avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Ufficio Anagrafe	049 5386166
Uffici Amministrativi	049 5386166
Ufficio Tecnico	049 5386166
Fax	049 5386252
C.F./P.I.	00650430283

Comune di Bovolenta

35024 Via Mazzini, 17

Sottoservizi:

Per quanto riguarda i sottoservizi di competenza Enel, Italgas ed Acque Venete, si precisa che, essendo un intervento in procedura semplificata con sportello unico, e non essendo gli stessi a servizio di area pubblica o di altri privati, al fine di agevolare ulteriormente la ditta proponente, i pareri saranno acquisiti autonomamente.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tutto ciò premesso, SI RAMMENTA CHE ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. I lavori della conferenza si concludono non oltre QUARANTACINQUE giorni decorrenti dalla data della presente relazione. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Alla data della Conferenza decisoria dovranno già essere stati trasmessi al SUAP di Bovolenta gli elaborati integrativi aggiornati secondo le prescrizioni del Responsabile del Suap di cui alla nota prot. 6531 del 17/07/2019 e secondo le indicazioni e prescrizioni richiamate nel presente verbale.

Alle ore 11.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente legale rappresentante Amministrazione Comunale:

.....

Per la Provincia di Padova:

.....

Per il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS 6;

.....

Il Segretario e Responsabile del SUAP

.....

In allegato:

Parere del Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. 8323 del 19/07/2019

Parere Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Registro Ufficiale. U. 0014446. 19-07-2019

Parere Polizia Municipale prot. 6607 del 22/07/2019

Parere Provincia di Padova settore Ambiente prot. 44234 del 12/07/2019

Provincia di Padova

PROTOCOLLO GENERALE

Dati di protocollo del documento

Numero protocollo: **44234** Del: **12/07/2019**

Settore Struttura: **0700 AMBIENTE**

Destinatari: **AL SUAP DEL COMUNE DI BOVOLENTA DA INVIARE A DITTA VENTIDUE SRL E AL COMUNE DI BOVOLENTA**

Tipo Documento: **LT LETTERA**

Supporto: **PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

Oggetto: **PRATICA SUAP N. 04522850280-02052019-1219 - SUAP 2687 - 04522850280 VENTIDUE SRL ADEMPIMENTI PRESENTI NELLA PRATICA: RICHIESTA DEL PARERE DI CONFORMITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI IMPIANTI ED EDIFICI SOGGETTI A PREVENZIONE INCENDI - AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE - INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - NUOVO SCARICO/MODIFICA SOSTANZIALE DELLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE O SUL SUOLO O IN CONDOTTA ACQUE METEORICHE - RICHIESTA DI PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA - RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 (ISTANZA DI INIZIATIVA PRIVATA) - COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23/07/2019**

Verifica telematica del documento

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il Protocollo Informatico della Provincia ed accertare, quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.

Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Per verificare il protocollo collegarsi al sito web della Provincia di Padova all'indirizzo:

https://verificadoc.provincia.padova.it

specificando i seguenti dati:

Documento generato automaticamente dal sistema informatico della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lvo 12 febbraio 1993, n. 39

Provincia di Padova

Settore Ecologia

12 luglio 2019

Il numero di protocollo è indicato nell'allegata minuta accompagnatoria

CODICE DITTA: 10012

Al SUAP del Comune di Bovolenta
suap.pd@cert.camcom.it

da inviare a

Spett.le Ditta
VENTIDUE S.R.L.

Al Comune di Bovolenta

OGGETTO: Pratica SUAP n. 04522850280-02052019-1219 - SUAP 2687 – 04522850280 VENTIDUE S.R.L.
Riferimento ditta VENTIDUE S.R.L.
Adempimenti presenti nella pratica: Richiesta del parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi - Autorizzazione passo carrabile - Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - Nuovo scarico/modifica sostanziale dello scarico di acque di prima pioggia che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo o in condotta acque meteoriche - Richiesta di Parere Idraulico di competenza del Consorzio di Bonifica - Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 (Istanza di iniziativa PRIVATA) - Comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana
Conferenza di Servizi del 23/07/2019

Con riferimento alla pratica in oggetto della quale, con Prot. prov. nn. 41930, 41931, 41932, 41933, 41934, 41935 del 02/07/2019, è stata trasmessa a questa Provincia dal SUAP del Comune di Bovolenta documentazione relativa agli adempimenti oggetto della pratica, e alla conferenza di Servizi convocata dallo stesso SUAP, con nota prot. prov. n. 41930 del 02/07/2019, per il giorno 23/07/2019, si informa che il Settore Ecologia della Provincia, sulla base delle disposizioni vigenti, interviene nelle materie di competenza, richiamate essenzialmente dal Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relative a precise tematiche di natura ambientale volte al rilascio di provvedimenti autorizzatori ed alle funzioni di controllo.

Le domande per le specifiche autorizzazioni di competenza dello scrivente Settore, devono essere presentate sull'apposita modulistica reperibile anche al sito internet: http://www.provincia.pd.it , area Ambiente-Ecologia, Guida ai servizi, complete di tutta la documentazione ivi elencata, tramite lo SUAP del territorio competente.

Pertanto, la titolarità in capo al Settore Ecologia della Provincia di pronunciarsi nell'ambito della pratica in oggetto e delle Conferenze di Servizio di natura espressamente decisoria è rinvenibile solo in presenza di istanze/domande per specifiche autorizzazioni di competenza, per le quali potrà rilasciare, secondo le procedure endoprocedimentali previste, i provvedimenti necessari, nel rispetto della specifica normativa di settore e dei tempi ivi previsti.

Verificato che nella documentazione presentata per la pratica in oggetto relativa ad aspetti essenzialmente di natura edilizia, non sono presenti istanze per le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla legge, non si ravvede la competenza di questo Settore a partecipare al procedimento della pratica in oggetto.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia - Piazza Bardella, 2 - 35131 Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio V.I.A.
Responsabile del Procedimento: arch. Angelica Siviero
049/8201802 – fax049/8201820
E-mail: angelica.siviero@provincia.padova.it

A margine si evidenzia che dalla relazione di Valutazione di compatibilità idraulica presente nella documentazione inviata risulta che, come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, saranno trattate le acque di prima pioggia, che scaricheranno sullo scolo consortile Schilla; si ricorda che ai sensi dell'art. 39, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione – Allegato A3 del PTA della Regione Veneto e s.m.i. lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006, da richiedere all'ente competente, che nel caso di scarico in acque superficiali è la Provincia.

Si rammenta, peraltro, che per le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 4/2016), le procedure edilizie devono essere necessariamente precedute da quelle ambientali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(firma digitale)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia - Piazza Bardella, 2 - 35131 Padova
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura dell'Ufficio V.I.A.
Responsabile del Procedimento: arch. Angelica Siviero
049/8201802 – fax049/8201820
E-mail: angelica.siviero@provincia.padova.it

Da: Posta Certificata Consorzio di Bonifica Bacchiglione <bonifica@pec.consorziobacchiglione.it>
Inviato: venerdì 19 luglio 2019 12:50
A: suap.pd@cert.camcom.it
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04522850280-02052019-1219 - SUAP 2687 - 04522850280 VENTIDUE S.R.L. [1/6]

PROT. N. 8323 DEL 19/07/2019

In risposta alla nota pervenuta in data 2/7/2019 prot. n.° 7692 intesa ad ottenere il Parere Idraulico per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, lo scrivente Consorzio, alla luce di quanto sopra, esaminata la documentazione trasmessa, comunica quanto segue:

. Per la tombinatura della scolina presente a sud dell'area d'intervento e citata a pag. 9 della "Relazione tecnico illustrativa", non è esaustiva la documentazione presentata. Dovranno essere presentati elaborati grafici relativi alla sezione del fosso per un tratto del quale è in progetto la tombinatura per l'accesso all'area e alle modalità tecniche con cui si intende realizzare la stessa;
. Dovrà inoltre essere aggiornata la relazione di compatibilità idraulica in considerazione del recupero dei volumi idrici che andranno persi a causa della tombinatura di cui il punto sopra.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI AREA
Ing. Nazzareno Paganizza

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
Via Vescovado, 11
35141 PADOVA
Tel. 0498751133 Fax 049655991
pec: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it
e-mail: info@consorziobacchiglione.it
url: www.consorziobacchiglione.it

-----Messaggio originale-----
Da: Per conto di: suap.pd@cert.camcom.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: martedì 2 luglio 2019 15:07
A: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04522850280-02052019-1219 - SUAP 2687 - 04522850280 VENTIDUE S.R.L. [1/6]

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/07/2019 alle ore 15:06:33 (+0200) il messaggio "Comunicazione SUAP pratica n.04522850280-02052019-1219 - SUAP 2687 - 04522850280 VENTIDUE S.R.L. [1/6]" è stato inviato da "suap.pd@cert.camcom.it"

Comune di Bovolenta

Servizio di Polizia Locale
Sede: Via Mazzini nr. 17
Tel: 049 5386166 - Fax: 049 5386252
e-mail: poliziamunicipale@comune.bovolenta.pd.it

Prot. generato da sistema - Reg. */2019* /6607

Bovolenta lì, 22/07/2019

Settore Urbanistica
Sede

OGGETTO: Realizzazione nuovo edificio produttivo in via ~~Babolin~~ Sagdo
Committente ditta Ventidue srl.

In riferimento alla richiesta di parere in merito alla realizzazione del nuovo edificio produttivo si esprime parere favorevole in merito all'accesso carraio come da planimetria presentata.

Si propone la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della nuova lottizzazione, in quanto la strada è senza uscita, nel caso un autocarro dovesse entrare nella via e trova l'azienda chiusa il conducente dovrebbe effettuare retromarcia per rimettersi nella via principale.

Tanto si trasmette per quanto di competenza.

Distinti saluti

Vice Istruttore di P.L.
F.to Girardo Bazzetto

N
Via Mons. Giulio Bacolin
Google Earth
© 2018 Google

dipvvf.COM-PD.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014446.19-07-2019

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PADOVA
Ufficio Prevenzione Incendi

COMUNE DI BOVOLENTA
Provincia di Padova
23/07/2019
Prot. n. 6608
Cat. ..... Cl. ..... Fasc. .....

Prot. N° ***13258***

Alla Ditta VENTIDUE S.R.L.
VIA MONSIGNOR G. BABOLIN, 13
35024 BOVOLENTA

alla c.a. *Sig. ULISSE BELLESSO*

Al Sig. Sindaco del Comune di
BOVOLENTA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 57795 relativa all'attività n. 33.1.C - 74.3.C74.3.C49.3.Cdel D.P.R. N. 151/2011.
Ditta VENTIDUE S.R.L. – VIA MONSIGNOR G. BABOLIN S.N.C. BOVOLENTA.-
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Alessandro BORGHESE

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **03.07.2019** prot. n. **13258,** intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si trasmette il provvedimento di CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO alle prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)
(FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)

Via San Fidenzio n. 3 CAP 35128 Padova
Tel: 049-7921716 - Fax: 049-7921799 Email: prevenzione.padova@vigilfuoco.it - Email certificata: com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it

Padova 11.07.2019

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PADOVA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 57795 relativa all'attività n. 33.1.C - 74.3.C - 74.3.C49.3.C del D.P.R. n 151/2011.
Ditta VENTIDUE S.R.L. – VIA MONSIGNOR G. BABOLIN S.N.C. BOVOLENTA.-

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011
- Altro:
  - ✓ la rete idranti/naspi venga integrata conformemente a quanto indicato al p.to 7.5.1 della UNI 10779;
  - ✓ nel caso le lavorazioni non avvengano nell'arco dell'intera giornata, il carico d'incendio specifico nel magazzino materie prime dovrà essere ridotto non potendo utilizzare nel calcolo il coefficiente di riduzione dn5;
  - ✓ il reparto produzione cuoio rigenerato venga compartimentato;
  - ✓ l'area carico/scarico venga dotata di uscita di sicurezza;
  - ✓ nel magazzino cartoni venga realizzata una seconda uscita;
  - ✓ data la presenza di 400 kg di liquidi infiammabili, il locale 'cucina colori' venga compartimentato;
  - ✓ la sala riunioni al 1° piano deve essere dotata di 2° uscita di larghezza non inferiore a 90 cm;
  - ✓ il 'magazzino fiere' deve essere dotato di ulteriore uscita essendo il percorso unidirezionale eccessivamente lungo;
  - ✓ i gruppi elettrogeni devono distare almeno 3 metri da fabbricati e/o dal locale pompe;

Via San Fidenzio n. 3 CAP 35128 Padova
Tel: 049-7921716 - Fax: 049-7921799 Email: prevenzione.padova@vigilfuoco.it - Email certificata: com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it

- ✓ le scale 2 e 3 devono essere rese protette;
- ✓ deve essere realizzato un percorso d'esodo baricentrico fra i compartimenti area stampa/cucina colori e magazzino materie prime/impianto produzione;
- ✓ perimetralmente ai comparti magazzino dovra essere presente un prcorso di almeno 80 cm;
- ✓ dagli elaborati prodotti si rileva che le postazioni di lavoro degli uffici sono maggiori di 25 e che data la potenzialità degli impianti termici, è presente anche l'attività elencata al n.1 dell'allegato al DPR 151/11. Pertanto è necessario che il progetto venga integrato, anche amministrativamente, per dimostare la conformità delle attività in questione alla normativa di sicurezza.

Il Funzionario Tecnico
(D.V.D. Alessandro BORGHESE)
Documento sottoscritto con firma digitale

Via San Fidenzio n. 3 CAP 35128 Padova
Tel: 049-7921716 - Fax: 049-7921799 Email: prevenzione.padova@vigilfuoco.it - Email certificata: com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it